

Ročná revízna kontrola

dátum:

Zákazník (meno,adresa, mob. email) :

Názov a výkon kotla:

Výrobné číslo:

Popis vykonanej kontroly / údržby	Vykonané	Vyhovuje
Kontrola revíznej správy a čistoty komína		
Kontrola poistného ventilu a manometra tlaku nulovaním		
Kontrola a čistenie dymovodu čašť, kotol copúch / komín		
Kontrola a čistenie výmenníka tepla a stien kotla		
Kontrola a čistenie horáka, roštu, fotobunky, zapaľovacej špirály, kanálov vzduchu, mechanizmu čistenia roštu		
Kontrola a čistenie lopatiek ventilátora a nastavenia klapky		
Kontrola vzduchotesnosti zásobníka a podávača paliva		
Kontrola funkčnosti umiestnenia snímačov tepl. a čistenie PID		
Kontrola ťahu komína podľa doporučených hodnôt výrobcom		
Kontrola elektroinštalácie, vonkajšie poškodenia vodičov, dotiahnutie kontaktov		
Kontrola šneku závitovky podávača paliva		
Kontrola tlaku v expanzných nádobách / 1,5 Bar		
Kontrola čerpadiel a čistenie filtrov		
Kontrola nastavení MAX a MIN výkonu kotla		
Kontrola odvetrania prívodu vzduchu min 21x21 odvod 16x16 cm		

Kotolňa spĺňa bezpečnú prevádzku: ÁNO / NIE

Odstránenie nedostatkov

Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že bol zaškolený na obsluhu a údržbu kotla a kotle.

Revíziu vykonal :

Podpis zákazníka: